Cabina n°1 Corso Rinascita: n.32 Punti luce led 8.000 lm potenza 2,08 kW

Cabina n°8 Piazza Aldo Moro: n.96 Punti luce led 5000 lm + 4 led 8000 lm potenza 4,196 kW

Cabina n°9 Piazza De Gasperi: n.49 Punti luce led 5000 lm + 142 led 8000 potenza 11,239 kW

Cabina n°10 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa: n.32 Punti luce led 8000 lm potenza 2,08 kW

Cabina n°11 Corso Rinascita - Piazza della Repubblica: n.59 Punti luce led 8000 lm + 14 led 5000 lm potenza 4,409 kW

Cabina n°12 Via Belgio: n.96 Punti luce led 8000 lm + 38 led 5000 lm potenza 7,798 kW

Cabina n°13 Via Giovanni XXIII: n.60 Punti luce led 8000 lm potenza 3,9 kW

Cabina n°14 Via Brodolini - VV.2 S. Francesco: n.17 Punti luce led 8000 lm + 165 led 5000 lm potenza 7,780 kW

Armatura stradale led IP 65 8000 lm 65 W

Armatura stradale led IP 65 5000 lm 41 W




Regione Siciliana

# COMUNE DI MONTEVAGO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

*Progetto esecutivo relativo all'intervento per l'efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione PO FESR 2014/2020 Asse Prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1.3.*

## Tav. I3.

Stato futuro impianto di pubblica illuminazione

- *Planimetria distribuzione corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione: armature stradali led da 5.000 lm ed 8000 lm.*

Il Sindaco

*Dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo*

Il tecnico

*Ing. Antonino Interrante*

Il RUP

*Ing. Rosa Maria Letizia Sanzone*

Data 15.02.2021

INGEGNERE Antonino Interrante

Via Lido, 80 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925 23186 - Cell. 333 4140399
mail: interrante@alice .it