

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

<b>SICILIACQUE SPA</b>
Prot. Uscita
<b>001-0007217-GEN/2022</b>

BARCODE: -001.0937828- 14-10-2022 - 09:57:11

Alla **Prefettura di Agrigento**  
Alla **Prefettura di Trapani**

Ai comuni di **Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Gibellina, Erice, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita**

Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

OGGETTO: problematica torbidità acqua invaso Garcia.

Con la presente si comunica che dalle ore 01:30 circa del 14/10/22 abbiamo dovuto sospendere il trattamento presso il potabilizzatore di Sambuca di Sicilia per l'improvviso aumento della torbidità dell'acqua grezza proveniente dall'invaso Garcia, dovuto alla piena del fiume Belice per le ingenti precipitazioni verificatesi nelle ore precedenti.

Ciò ha determinato la sospensione della fornitura a tutti i comuni in indirizzo alle ore 03:00 circa.

Questa mattina, la situazione è migliorata per cui alle 09:00 abbiamo riavviato lentamente il trattamento che entro ora di pranzo tornerà a regime.

Ciò consentirà di ripristinare tutte le forniture entro le ore 13:00 di oggi eccetto che quelle di Erice Vetta, Custonaci e Valderice che saranno riattivate entro le ore 22:00, essendo in corso i lavori collegamento della variante all'acquedotto realizzata in c.da Rigaletta-Milo, precedentemente previsti per il 13 e posticipati a questa mattina a causa delle condizioni meteo di ieri.

Distinti saluti.

**Siciliacque S.p.A.**  
Il Direttore Operativo  
(Ing. Massimo Burrano)  
