Prot **DO**

A mezzo PEC

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0008001-GEN/2022
BARCODE: -001.0944883- 21-11-2022 - 11:39:40

Ai comuni di **Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Gibellina, Erice, Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita**

Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

OGGETTO: interruzione acquedotti Garcia, Montescuro Ovest, rami alto e basso.

Con la presente si comunica che alle ore 07:30 circa del 21/11/22 si è interrotto il funzionamento degli acquedotti Garcia, Montescuro Ovest, rami Alto e Basso a causa dell'improvvisa rottura della tubazione in uscita alla centrale di sollevamento Garcia, nei pressi del canale di scarico della Diga.

Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede che le forniture potranno essere riattivate come di seguito indicato:

- entro le ore 06:00 del 22/11/22: Montevago – Santa Margherita - Partanna – Santa Ninfa – Poggioreale – Salaparuta – Gibellina
- entro le ore 10:00 del 22/11/22: Alcamo – Buseto Palizzolo – Calatafimi – Custonaci - -Erice - Paceco– Salemi - Trapani – Valderice

Distinti saluti

**Siciliacque S.p.A.**
Il Direttore Operativo
*(Ing. Massimo Burruano)*

Comune di Montevago Prot. n. 0012597 del 21-11-2022 arrivo