



DT/FF/acn

Aragona, 06/02/2024

Comune di Sambuca di Sicilia

C.A. Sig. Sindaco

C.A. Ufficio Tecnico

protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it

Comune di Montevago

C.A. Sig. Sindaco

C.A. Ufficio Tecnico

protocollo.montevago@pec.it

e. pc. **A.T.I. di Agrigento**

atiag9@pec.it

Siciliacque SpA

siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Guasto al sollevamento idrico "San Giovanni" – Disfunzioni nella distribuzione idrica di Sambuca di Sicilia e Montevago

Si comunica che, nella tarda serata di ieri 05/02/2024, è stato riscontrato un guasto elettrico all'impianto di sollevamento idrico "San Giovanni", ubicato nel comune di Sambuca di Sicilia.

A causa di tale inconveniente è stata ridotta la portata idrica consegnata al comune di Sambuca di Sicilia mentre, vista l'interconnessione con l'acquedotto Montescuro Ovest, gestito da Siciliacque S.p.A., è stata interrotta la fornitura idrica al comune di Montevago.

Per quanto sopra, la distribuzione idrica prevista nei suddetti comuni subirà degli slittamenti e/o delle limitazioni, con conseguenti disservizi idrici per gli utenti.

Si significa che i nostri operatori sono già a lavoro per riparare il succitato guasto e, a conclusione dell'intervento di cui trattasi, sarà possibile ripristinare l'ordinaria fornitura idrica ai comuni di Sambuca di Sicilia e Montevago dove, ad ogni modo, la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Distinti saluti.

