

CORPO A






TABELLA RIASSUNTIVA




Corpo A	Edificio non rinforzato	Edificio rinforzato
a.s.c. Flessione	0	61
a.s.c. Taglio	0	63
a.s.c. Rottura nodi	0	60

Corpo B	Edificio non rinforzato	Edificio rinforzato
a.s.c. Flessione	6	62
a.s.c. Taglio	0	61
a.s.c. Rottura nodi	0	61



Corpo C	Edificio non rinforzato	Edificio rinforzato
a.s.c. Flessione	74	74
a.s.c. Taglio	60	60
a.s.c. Rottura nodi	29	63

Abbreviazioni utilizzate:
 c.s.: coefficiente di sicurezza
 A.s.c.: acc. sismica di collasso
 c.a.: calcestruzzo armato

CORPO B






CORPO C



RIABILITAZIONE CON FRP e/o FRCM

- RINFORZO DEI NODI IN C.A.
- RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI
- CONFINAMENTO DI PILASTRI




R.T.P. "Marino": ABGroup s.n.c. (capogruppo), Vamirgeind s.r.l. (mandante)
 Via Maggiore Toselli n.10 - 90143 Palermo (PA) - Tel./Fax +39 091 2513514
 Via Giuseppe Licata n.311 - 92019 Sciacca (AG) - Tel./Fax +39 0925 25144
 www.abgroupweb.it email: info@abgroupweb.it

COMUNE DI MONTEVAGO
 Provincia di Agrigento
 Servizio di indagini, prove di laboratorio, verifica sismica al fine della vulnerabilità sismica e
 definizione degli interventi strutturali della Scuola dell'infanzia "Biagio Marino"
 CIG: Z9728B5ADC - CUP: C11G18000190006

IL R.U.P. Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone	IL TECNICO: R.T.P. "Marino": ABGroup s.n.c. (capogruppo) Ing. Matteo Accardi 
---	--

ST 7

OGGETTO: PROPOSTE DI INTERVENTO

SCALE: DATA: 07/01/2020 Revisione: 00 - Prima emissione

SPAZIO PER I VISTI: