

PIANTA PIANO TERRA 1:100



PIANTA PIANO AMMEZZATO 1:100

PIANTA PIANO PRIMO 1:100



PIANTA PIANO COPETURA 1:100

LEGENDA PIANO TERRA E AMMEZZATO

FXZQ25A — UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO A CASSETTA ULTRAPIATTA VRV:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 2,8 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 3,2 kW;

FXZQ32A — UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO A CASSETTA ULTRAPIATTA VRV:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 3,6 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 4,0 kW;

FXZQ40A — UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO A CASSETTA ULTRAPIATTA VRV:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 4,5 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 5,0 kW;

FXSQ20A — UNITA' INTERNA VRV A PARETE 2018 TAGLIA 20 AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- CAPACITÀ IN RAFFREDDAMENTO 2,2 KW;
- CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO 1,8 KW;

FXSQ25A — UNITA' INTERNA VRV A PARETE 2018 TAGLIA 25 AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- CAPACITÀ IN RAFFREDDAMENTO 2,7 KW;
- CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO 2,1 KW;

FXSQ32A — UNITA' INTERNA CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO A MEDIA PREVALENZA PER SISTEMI VRV A R410A:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 3,6 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 4,0 kW;

FXSQ63A — UNITA' INTERNA CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO A MEDIA PREVALENZA PER SISTEMI VRV A R410A:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 7,1 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 8,0 kW;

PDC IDRONICA 16,20KWT PER ACS CLIVET WSAN-YMI 81

BOILER ACS 390L Ø 60MM

TUBAZIONE GAS (MANDATA E RITORNO) DA UNITA' ESTERNA A POMPA DI CALORE FINO AD ACCUMULO PER ACS

LEGENDA PIANO PRIMO

FXSQ25A — UNITA' INTERNA VRV A PARETE 2018 TAGLIA 25 AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- CAPACITÀ IN RAFFREDDAMENTO 2,7 KW;
- CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO 2,1 KW;

FXSQ40A — UNITA' INTERNA VRV A PARETE 2018 TAGLIA 40 AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- CAPACITÀ IN RAFFREDDAMENTO 4,4 KW;
- CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO 3,4 KW;

FXSQ50A — UNITA' INTERNA VRV A PARETE 2018 TAGLIA 50 AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- CAPACITÀ IN RAFFREDDAMENTO 5,5 KW;
- CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO 4,0 KW;

IT AHU-OX / UTA — UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ESPANSIONE DIRETTA
PORTATA D'ARIA NOMINALE TRATTATA DA 8.500 mc/h.

RXYQ8U — UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO VRV IV COLLEGATA ALL'UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 22,4 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 13,7 kW;

RYYQ12L — UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO VRV IV A SERVIZIO DEL PIANO AMMEZZATO E PRIMO PIANO:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 35,5 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 18,4 kW;

RYYQ50K — UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO VRV IV A SERVIZIO DEL PIANO TERRA:
- POTENZA IN RAFFRESCAMENTO 52 kW;
- POTENZA IN RISCALDAMENTO 31 kW;

COLLETTORE SOLARE PIANO VETRATO SUNWOOD F-XL APERTURA 2,37M²

COMUNE DI MONTEVAGO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Città dei Ragazzi.

STUDIO Architetti Cimino Associati
Via Atenea 277, Tel-Fax 0922-29913, 92100 AGRIGENTO - studiocas@virgilio.it

IM6 — PROGETTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO AMMEZZATO
PIANTA PIANO PRIMO
PIANTA PIANO COPERTURA

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
(arch. Alfonso Cimino)

Il R.U.P.

MONTEVAGO 10/03/2022

VISTI