

**DT/FF/acn**

Aragona, 02/09/2021

**Comune di Montevago**

C.A. Sig. Sindaco

C.A. Ufficio Tecnico

[protocollo.montevago@pec.it](mailto:protocollo.montevago@pec.it)

e p.c.

**Assemblea Territoriale Idrica AG9**

[atiag9@pec.it](mailto:atiag9@pec.it)

---

**Oggetto: Comunicazione interruzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque causa rottura acquedotto Garcia**

---

Si comunica che con nota nr. 6494/21, Siciliacque S.p.A., allegata per ogni buon fine in copia, ci ha informati che, intorno alle ore 18:30 circa del 31/08/2021 si è interrotto il funzionamento del potabilizzatore di Sambuca di Sicilia, a causa dell'improvvisa rottura di una delle due tubazioni della linea acque grezze che veicolano le acque della Diga Garcia verso l'impianto.

Tale inconveniente ha provocato la sospensione della fornitura idrica al serbatoio comunale di Montevago; per tale motivo, non sarà possibile effettuare la turnazione idrica prevista per la giornata di oggi 02/09/21 e domani 03/09/2021, con conseguenti disservizi idrici per gli utenti.


Siciliacque conta di ripristinare l'ordinaria fornitura al comune di Montevago entro l'ora di pranzo del 03/09/2021, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Segreteria Tecnica**

Dott. A. Cannella

**Il Direttore Tecnico**  
Ing. F. Fiorino

Prot DO  
A mezzo PEC

MP GERE 2-4  
REV 1 del 26-05-14

SICILIACQUE SPA  
Prot. Uscita

001-0006494-GEN/2021



BARCODE: 401.0353272

01-09-2021 - 16:49:19

Ai comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Customaci, Gibellina, Erice, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita

Ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini

All'EAS in LCA

OGGETTO: rottura acquedotto Garcia, linea acque grezze, tratto Diga Garcia-Sambuca di Sicilia.

Con la presente si comunica che alle ore 18:30 circa del 31/08/21 si è interrotto il funzionamento del potabilizzatore di Sambuca di Sicilia a causa dell'improvvisa rottura di una delle due tubazioni della linea acque grezze che veicolano le acque della Diga Garcia verso l'impianto.


Successivamente abbiamo iniziato le manovre per la chiusura della condotta guasta spostando l'acqua verso la vecchia condotta parallela. Purtroppo alle ore 23:30 si è rotta una valvola DN500 PN25 nel by-pass che collega le due condotte, costringendoci ad interrompere nuovamente il flusso dell'acqua.

Sono attualmente in corso i lavori di sostituzione della saracinesca guasta che nella notte abbiamo provveduto a trasferire da un cantiere in provincia di Agrigento.

Prevediamo che entro le 22:00 di oggi si concludano i lavori per potere riaccendere la c.le Diga Garcia verso l'impianto di Sambuca di Sicilia.

Ciò significa che entro le ore 14:00 del 02/09/21 potremo ripristinare tutte le forniture ai comuni in indirizzo ma con valori ridotti del 75%.

Siciliacque



Contemporaneamente stiamo provvedendo ad eseguire i lavori di riparazione dell'altra linea acque grezze, per la quale sarà necessario sostituire una canna di tubazione in P.R.F.V. DN600.

Considerati i tempi per le giunzioni della vetroresina (tempo di polimerizzazione), saremo in grado di riattivare il funzionamento della seconda condotta nella mattina del 03/09/21, consentendo intorno ad ora di pranzo la normalizzazione di tutte le forniture.

Siciliacque S.p.A.  
Il Direttore Operativo  
(ing. Massimo Burrano)  
*Massimo Burrano*

Comune di Montevago Prot. n. 0008774 del 02-09-2021 arrivo