

AICA

DT/FF/acn

Aragona, 10/05/2024

AICA-Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Protocollo in Uscita
PRT-0028012-2024 del 10/05/2024



Comune di Montevago

C.A. Sig. Sindaco

C.A. Ufficio Tecnico

protocollo.montevago@pec.it

ASP di Agrigento – Distretto di Sciacca

dp.sciacca@pec.aspag.it

SIAN di Agrigento

dp.sian@pec.aspag.it

Siciliacque S.p.A.

siciliacque@siciliacquespa.com

e. pc. **A.T.I. di Agrigento**

atiag9@pec.it

Oggetto: Parametri non conformi D.Lgs. 18/23 – Acqua distribuita a mezzo della rete idrica cittadina nel Comune di Montevago.

Si comunica che, a seguito di segnalazione da parti di alcune utenze del Comune di Montevago di eccesso di torbidità dell'acqua distribuita a mezzo della rete idrica cittadina, in data 07/05/2024 e 09/05/2024 la scrivente ha effettuato dei campionamenti nei seguenti punti rete:

- Corso Paolo VI nr. 18;
- Piersanti Mattarella snc;
- C.da Cannitello snc;
- Via Saladino nr. 4;

i cui relativi Rapporti di prova nr. 2188/24, 2189/24, 2190/24, 2253/24, 2254/24, 2255/24, che ad ogni buon fine si allegano in copia evidenziano valori relativi ai parametri Ferro e Manganese di gran lunga superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di potabilità dell'acqua distribuita ed immessa in rete.

Appare d'uopo precisare che l'alimentazione al Serbatoio "Luni" nel Comune di Montevago avviene esclusivamente a mezzo dell'Acquedotto Montescuro Ovest gestito da Siciliacque S.p.A., e, appare chiaro, che le cause della problematica riscontrata sono da ricercare ad eventuali anomalie dell'acqua fornita.

Si rassicura che verranno effettuati ulteriori campionamenti di monitoraggio e controllo.

Per l'Ufficio Tecnico

Ing. C. Ferrara

Il Dirigente del settore Tecnico

Ing. F. Fiorino

Ing. F. Fiorino